

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

|                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výrobce:</b>          | Austria Email AG<br>Austriasträße 6<br>A-8720 Knittelfeld                                                                                            |
| <b>Typy:</b>             | VT-S 800 FFM; VT-S 1000 FFM; VT-S 800 FRM;<br>VT-S 1000 FRM; VT-S 800 FRMR;<br>VT-S 1000 FRMR                                                        |
| <b>TÜV-test:</b>         | provedeno společností TÜV Southern-Germany,<br>dle výkresů č.: A30311/101/1; A30511/102/1; A31322/102/1;<br>A31522/103/1; A31323/103/1; A31523/104/1 |
| <b>Objemy:</b>           | 800 a 1000 l                                                                                                                                         |
| <b>Provozní teplota:</b> | zóna TV 95°C<br>zóna topné vody 110°C                                                                                                                |
| <b>Provozní tlak:</b>    | zóna TV 10 bar<br>zóna topné vody 10 bar                                                                                                             |

Testování prototypu a kontrola výroby byla provedena společností TÜV Southern-Germany, správné rozměry jsou garantovány výpočty dle AD – Směrnice.

Tlaková zkouška je prováděna při 1.5 násobku maximálního provozního tlaku. Výsledek tlakové zkoušky nezaznamenal žádné odchylky.

Nádoba je vyrobena v souladu s předpisy DIN 4753. Vnitřek nádoby je smaltován v souladu s předpisy kvality dle DIN 4753 část 3 a část 6.



Knittelfeld, 16.12.09

ppa. Ing. Gerd Schwandter