

Od: [REDACTED]
Odesláno: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: FW: Obnova vodovodního řadu ul. Peroutkova, Praha 5 - parc. č. 973, k.ú. Jinonice + parc. č. 1497 a 2034/4, k.ú. Košíře
Přílohy: žádost.pdf; doplnění žádosti.pdf; situace parc. č. 973_Jinonice.pdf; situace parc. č. 1497 Košíře.pdf; situace parc. č. 2034_4 Košíře.pdf; PM PVS_Interprojekt.pdf

Dobrý den, paní vedoucí,

zasílám vyjádření k žádosti spol. INTERPROJEKT s.r.o. (investor Pražská vodohospodářská společnost, a.s.) k akci „obnova vodovodního řadu ul. Peroutkova, Praha 5“ na pozemku parc. č. 973, k.ú. Jinonice (pasport zeleně) + parc. č. 1497 (pasport zeleně) a 2034/4, k.ú. Košíře.

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně, z hlediska správce dotčeného pozemku, nemá k obnově vodovodního řadu námitky a realizace je přípustná při dodržení následujících podmínek:

1. Během prací bude dodržena norma ČSN DIN 18 920 „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“.
2. V případě kolize stavby/ manipulačního prostoru a zde rostoucích dřevin (odstup výkopu min. 2,5 m od paty kmene), budou práce prováděny ručně. Dojde-li k jejich úhynu do 5 let od ukončení stavby, bude vymáháno provedení náhradní výsadby.
3. Po ukončení stavby budou plochy uvedeny do původního stavu, tzn. bude proveden nový povrch zpevněných ploch, výkopy ve vegetaci budou urovňány, doplněny kvalitním substrátem a osety travním osivem.
4. Dále bude proveden úklid dotčených ploch a bude odstraněn veškerý stavební odpad. Případné škody způsobené během stavby budou vymáhány v plném rozsahu.
5. Po ukončení prací proběhne předání dotčeného pozemku za účasti pracovníka Odboru veřejného prostranství a zeleně a zástupce investora. O předání pozemku informujte pracovníky OSP 7 pracovních dnů předem.

S pozdravem



[REDACTED]
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně
[REDACTED]